

**ANAGRAFICA EDIFICIO**

Comune: CUNEO  
 Indirizzo: VIA CARLE ANTONIO, 3-5-7-9  
 NCEU: f. 69 n. 1146 sub.  
 Piano: n 0 N 4  
 Progettista: Andrea Asselle  
 Direttore dei Lavori: Andrea Asselle  
 Costruttore: REA.COS. S.a.s. REA.COS. S.a.s.


**DATI GENERALI**

Destinazione d'uso: E1 (1)  
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 2009  
 Tipologia edificio: Condominio Isolato  
 Volume lordo riscaldato (m<sup>3</sup>): 13695  
 Superficie disperdente totale (m<sup>2</sup>): 6730  
 Fattore di forma S/V (m<sup>-1</sup>): 0,4914  
 Trasmittanza media superfici opache (W/m<sup>2</sup>k): 0,37  
 Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m<sup>2</sup>k): 1,604  
 Zona climatica e Gradi Giorno: F / 3012  
 Superficie utile Su (m<sup>2</sup>): 3089  
 Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato  
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale  
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

**FOTO**

**CLASSE ENERGETICA**

Basso consumo



Alto consumo

 Indice prest. energ. globale: 32,593 kWh/m<sup>2</sup>
**Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 24,55 %**
**INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO**

 Fabbisogno di energia termica utile ideale =  
 23,325 kWh/m<sup>2</sup>

 limite di legge 35,24 kWh/m<sup>2</sup>

 Fabbisogno di energia termica primaria per  
 acqua calda sanitaria = 8,06 kWh/m<sup>2</sup>

**EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA**

ETTARI DI BOSCO = 0,20911 Ha


**RACCOMANDAZIONI**

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO			
IMPIANTO	Impianto Fotovoltaico	MEDIA	8

**ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE**

N. certificato: 2010 102111 0034

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	A
Prestazione energetica raggiungibile	22,068 kWh/m <sup>2</sup>
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	25,288 kWh/m <sup>2</sup>
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	75,866 kWh/m <sup>2</sup>
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,9224
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,852
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Motivazione di rilascio del presente attestato: Nuova costruzione

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare: 31/07/2008

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ( DCR 98-1247 ) Si

**DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto certificatore IVAN NERBANO, nato a CUNEO (CUNEO), il 24/12/1975 residente a BORGO SAN DALMAZZO (CUNEO), CF NRBVNI75T24D205Y ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

 Li Borgo San Dalmazzo (CN) il 14/07/2011

Firma digitale del Certificatore

IVAN NERBANO N. 102111